

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Водопроводное канализационное хозяйство г. Слободского»**

г. Слободской  
ул. Советская, 14

Утверждаю:  
Директор  
ООО «ВКХ г. Слободского»  
Д.Ю.Журавлев



**ПРОТОКОЛ № 96**  
**ИССЛЕДОВАНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ**  
от 23.12.2022 г.


Юридический адрес	г. Слободской, ул. Советская, 14
Место отбора пробы	г. Слободской, ул. Советская – ул. Горького
Наименование водоисточника	Водопроводная колонка
Дата и время отбора	19.12.2022 г., 09 - 25
ФИО и должность отобравшего пробу	Рылова С.Б., пробоотборщик
Условия доставки	автотранспорт; стекло - 3,0 л., пластик – 0,5 л.
Дата и время доставки	19.12.2022 г., 10 - 20
Цель отбора	производственный контроль
Дополнительные сведения	без осадка

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	ПДК (допустимый уровень)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
1	Привкус	баллы	Менее 1	2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	градусы	Менее 5	20	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,58	2,6	ГОСТ Р 57164-2016
4	Запах: при 20°С	баллы	Менее 1	2	ГОСТ Р 57164-2016
5	при 60°С	баллы	Менее 1	2	ГОСТ Р 57164-2016
<b>САНИТАРНО – ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
<b>Неорганические вещества:</b>					
6	Водородный показатель	единицы рН	7,78 ± 0,17	6,0 – 9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Окисляемость перманганатная	мгО <sub>2</sub> /дм <sup>3</sup>	0,68 ± 0,12	5,0	ГОСТ Р 55684-2013
8	Аммиак (аммоний-ион)	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,1	2,0	ГОСТ 33045-2014
9	Нитриты	мг/дм <sup>3</sup>	0,011 ± 0,005	3,0	ГОСТ 33045-2014
10	Нитраты	мг/дм <sup>3</sup>	21,31 ± 2,77	45,0	ГОСТ 33045-2014
		мг-экв/дм <sup>3</sup>	0,34	-	
11	Щелочность	мг-экв/дм <sup>3</sup>	4,75 ± 0,48	-	ГОСТ 31957-2012
12	Гидрокарбонаты НСО <sub>3</sub>	мг/дм <sup>3</sup>	289,75	-	ГОСТ 31957-2012
13	Карбонаты	мг/дм <sup>3</sup>	142,50	-	ГОСТ 31957-2012
14	Жесткость общая	мг-экв/дм <sup>3</sup> (°Ж)	4,90 ± 0,64	7,0	ГОСТ 31954-2012
15	Общая минерализация	мг/дм <sup>3</sup>	340,00 ± 34,00	1000,0	ГОСТ 18164-72
16	Хлориды	мг/дм <sup>3</sup>	18,00 ± 3,42	350,0	ГОСТ 4245-72
		мг-экв/дм <sup>3</sup>	0,51	-	

1	2	3	4	5	6
17	Сульфаты	мг/дм <sup>3</sup>	18,16 ± 3,09	500,0	ГОСТ 4389-72; ГОСТ 31940-2012
		мг-экв/дм <sup>3</sup>	0,38	-	
18	Фториды	мг/дм <sup>3</sup>	0,14 ± 0,03	1,5	ГОСТ 4386-89
19	Кремний	мг/дм <sup>3</sup>	14,79 ± 2,51	20,0	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06
20	Кальций	мг/дм <sup>3</sup>	59,72 ± 5,37	не нормируется	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97
		мг-экв/дм <sup>3</sup>	2,98 ± 0,39	не нормируется	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97
<b>Расчетные показатели на основе КХА:</b>					
21	Магний	мг/дм <sup>3</sup>	23,35	50,0	
		мг-экв/дм <sup>3</sup>	1,92	-	
22	Натрий + Калий	мг/дм <sup>3</sup>	27,00	200,0	
		мг-экв/дм <sup>3</sup>	1,08	-	
23	Сухой остаток	мг/дм <sup>3</sup>	324,83	1000,0	

**НД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**

- СанПиН 1.2.3685-21. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- СанПиН 2.1.3684-21. «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, к питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
- Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» 416-ФЗ от 07.12.2011 г.

Исследования проводили: инженер-химик Кононова Е.О. 

**Заключение:** данная проба воды по исследуемым показателям **соответствует** установленным требованиям Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ от 07.12.2011 г. (Глава 4, Статья 23 часть 4).

Зав. лабораторией:



Н.Ю. Помелова